



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2017/V2108B

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: OÜ Jõgeva Veevärk (11541489), Toominga 34, Jõgeva linn 48303, krista.kruus@jvv.ee
Proovivõtukoht: Jõgeva linn, Mustvee mnt 20 hüdrant nr 66, Mustvee mnt 20, Jõgeva linn
Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 23.08.2017 9:57
Proovivõtja nimi: Krista Kruus, at.nr.673 Analüüs alustatud: 23.08.2017 10:50
Proov võetud: 23.08.2017 8:45 Analüüs lõpetatud: 24.08.2017 10:10
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 24.08.2017 11:13

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Katseprotokollid paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

laborant: Ülle Lassi

vanemspetsialist: Maire Zeiger



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 58093071 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 65966



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019

KATSEPROTOKOLL NR. TL2017/V2108K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: OÜ Jõgeva Veevärk (11541489), Toominga 34, Jõgeva linn 48303, krista.kruus@jvv.ee
Proovivõtukoht: Jõgeva linn, Mustvee mnt 20 hüdrant nr 66, Mustvee mnt 20, Jõgeva linn
Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 23.08.2017 9:57
Proovivõtja nimi: Krista Kruus, at.nr.673 Analüüs alustatud: 23.08.2017 10:22
Proov võetud: 23.08.2017 8:45 Analüüs lõpetatud: 23.08.2017 15:09
Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 23.08.2017 15:27

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	566	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	13		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,8	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokoll on paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid".

vanemspetsialist: Kaia Oks

kvaliteedijuht: Riina Leis



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 58093071 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 33862



T L 2 0 1 7 / V 2 1 0 8 K

lk. 1 (1)